

Leszno, dnia 5 stycznia 2016 r.

OS. II. 6341.67.2015

**Z a w i a d o m i e
o wszczęciu postępowania**

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.)

w dniu 22 grudnia 2015 r. zostało

w s z c z ę t e

na wniosek Gminy Świąciechowa, postępowanie dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią kablową oświetleniową nn 0,4 kV YAKY 4 x 25 mm² śródładowych wód powierzchniowych, płynących (pod dnem) o następujących parametrach i lokalizacji:

1. lokalizacja:

Rów Krzycki w km 58+890 (dz. ew. nr 16/1 , obręb Długie Nowe)

miejsce kolizji – współrzędne geograficzne:

N - 51°49'19" - szerokości geograficznej północnej

E - 16°24'22" - długości geograficznej wschodniej

2. parametry techniczne;

długość przewiertu – 14,0 m

rzędna dna ciek w miejscu przekroczenia – 91,30 m n.p.m.

rzędna góry rury osłonowej SRS-110 – 90,3 0 m n.p.m.

zagłębienie górnej krawędzi rury osłonowej pod dnem ciek 1,00 m

sposób przekroczenia – przecisk sterowany pod dnem ciek

Wnioski i uwagi w sprawie można wnosić pisemnie lub ustnie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Starostwo Powiatowe w Lesznie Pl. Kościuszki 4 pokój nr 2 w terminie **do 14 stycznia 2016 r.**

Otrzymują :

1. Gmina Świąciechowa

2. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie

3. pp. Teresa i Jan Burzyńscy

4.a/a

Sprawę prowadzi:

Okonek Elżbieta

Wydział Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Leśnictwa Tel. 065 529 68 32