



STAROSTA LESZCZYŃSKI

Leszno, dnia 27 czerwca 2016 r.

OS. II. 6341.32.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)

w dniu 20 lipca 2016 r. zostało

wszczęte

na wniosek Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. Wschowa ul. Nowopolna 5, postępowanie w zakresie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na :

1. wykonanie urządzenia wodnego

lokalizacja - działka ewid. nr 231/2, obręb Oporówko

współrzędne geograficzne:

N - 51° 49' 05,77" - szerokości geograficznej północnej

E - 16° 49' 23,19" - długości geograficznej wschodniej

służącego do ujmowania wód podziemnych ze studni wierconej o głębokości 63,5 m

(kolumna filtracyjna z rur PVC Ø 300/330 mm, posadowiona na gł. 63,5 m),

obudowa studni - trzy kręgi betonowe o średnicy Ø 1800 mm, wraz z uzbrojeniem, obejmującym:

rurę zasilającą, stal. Ø 80 mm

manometr

wodomierz Ø 80 mm

zasuwę odcinającą Ø 80 mm

zawór spustowy (do poboru wody surowej)

zawór zwrotny Ø 80 mm

woda ujmowana pompą głębinową typu Hydro Vacuum S.A. Grudziądz z silnikiem o mocy 13 kW, o wydajności do $Q = 30,00 \text{ m}^3/\text{h}$, (*lub równoważną*), zawieszoną na głębokości 24,00 m ppt.

2. szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Oporówko – studnia nr 1 (działka ewid. nr 231/2, obręb Oporówko), w ilości:

$$Q_{\text{max.h.}} = 30,00 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr.d.}} = 394,50 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max.rocne}} = 144\,000,00 \text{ m}^3/\text{rok}$$

w ramach zatwierdzonych decyzją Starosty Leszczyńskiego z dnia 25.05.2016 roku Nr OS.IV.6531.2.2016, zasobów eksploatacyjnych z utworów czwartorzędowych - plejstoceńskich w wysokości – $Q_e = 16,5 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji – $S_c = 1,45 \text{ m}$.

Woda z ujęcia kierowana będzie rurociągiem do stacji uzdatniania wody w Mierzejewie, a następnie po uzdatnieniu trafi do sieci wodociągowej wodociągu komunalnego.

Wnioski i uwagi w sprawie można wnieść pisemnie lub ustnie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Starostwo Powiatowe w Lesznie Pl. Kościuszki 4B pokój nr 2 w terminie **do 1 sierpnia 2016 r.**

z up. STAROSTY

Janusz Hurski
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują :

1. Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. Wschowa
2. Mońka Barbara Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
3. Gmina Krzemieniewo
4. a/a

Sprawę prowadzi:

Okonek Elżbieta
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Tel. 065 529 68 32