



STAROSTA LESZCZYŃSKI

Leszno, dnia 6 lipca 2017 rok

OS. II. 6341.21.2017

Z a w i a d o m i e o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)

zawiadamiam, że w dniu 6 lipca 2017 r. zostało

w s z c z ę t e

na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, postępowanie w zakresie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na:

1. wykonanie oraz przebudowę urządzeń wodnych

a/ wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych
(wyloty wyposażone w klapy zwrotne na wypadek awarii)

OBIEKT	Kilometraż drogi	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Rzędna dna odbiornika [m n.p.m.]	Średnica [mm]
Wylot WT1	58+162 L	61,72	61,54	Ø 300
Wylot WT2	59+452 L	65,72	65,20	
Wylot Wt1	59+616 P	67,24	66,91	Ø 200
Wylot Wt2	59+648 P	67,52	67,10	

b/ przebudowa istniejących betonowych przepustów Ø 1500 (rzeka Sarnka, Kanał Breński) pod drogą wraz z wykonaniem umocnienia koryta cieków przed i za przepustem

Lokalizacja obiektu /przepustu/		Średnica [mm]	Długość [m]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Uwagi
km drogi	km cieków					
54+102,34	rz. Sarnka km 8+385	rura stalowa spiralna karbowana Ø 1200	16,3	60,10	60,19	półka dla zwierząt
57+911,16	Kanał Breński km 6+480	rura stalowa spiralna karbowana Ø 1200	15,88	60,89	60,97	półka dla zwierząt

Przepusty wykonane zostaną w istniejących przepustach.

Przestrzeń między istniejącym przepustem, a nowoprojektowanym wypełniona zostanie betonem C12/15.

Umocnienia cieków na wysokości 1,0 m od góry rury i szerokości 3,0 m.

Dno cieków umocnione narzutem kamiennym na długości 3,0 m przed i za obiektem.

c/ przebudowa rowu melioracyjnego (w km 55+483,81 drogi) poprzez wykonanie umocnienia skarp płytami betonowymi, ażurowymi na długości 3 m oraz umocnienie dna narzutem kamiennym na długości 3 m przed wlotem do przepustu kanalizacyjnego HDPE Ø 600

2. szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte bądź zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące powierzchni szczelnej w związku z planowaną inwestycją „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego” do ziemi w ilości:

wylot	Powierzchnia zlewni [ha]	Q max h [m ³ /h]	Q śr.d [m ³ /d]	Q max r. [m ³ /rok]	Odbiornik
WT1	3,53	65,70	11,50	4191,00	rów trawiasty
WT2	1,26	41,40	5,60	2060,00	rów trawiasty
Wt1	0,02	1,80	0,30	99,00	rów trawiasty
Wt2	0,02	1,80	0,30	99,00	rów trawiasty

Wody deszczowe odprowadzane wylotami WT1 i WT2 przed wprowadzeniem do odbiornika podczyszczane będą w osadnikach piasku.

Wnioski i uwagi w sprawie można wносить pisemnie lub ustnie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Starostwo Powiatowe w Lesznie Pl. Kościuszki 4 B pokój nr 2 w terminie **do 13 lipca 2017 r.**

z up. STAROSTY
Janusz Hlinski
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują :

1. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
2. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Ro Leszno
3. Marszałek Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
4. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice
5. Urząd Gminy Wijewo
6. Gminna Spółka Wodna Wijewo
7. a/a

Sprawę prowadzi:

Okonek Elżbieta
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Tel. 065 529 68 32