

Leszno, dnia 18 września 2013 r.

OS. II. 6341.43.2013

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)
w dniu 16 września 2013 r. zostało

w s z c z ę t e

na wniosek WERNER KENKEL Spółka z o.o. w Krzycku Wielkim postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego – (obudowy studni), o następującej konstrukcji i uzbrojeniu:

a/ konstrukcja obudowy:

obudowa cylindryczna z kręgów betonowych $\varnothing$ 1000-1200/500 mm

pokrywa żelbetowa $\varnothing$ 1250 mm o grubości 120 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego o średnicy 600 mm

uszczelnienie dna – korek betonowy grubości 35 cm

głębokość obudowy (od góry pokrywy do dna) - 1,80 m

rura wentylacyjna - PVC 110 mm.

b/ uzbrojenie studni:

rura zasilająca PE DZ 63 mm

pompa głębinowa produkcji HYDRO-VACUM Grudziądz, typu GAB.5.33, z silnikiem o mocy 7,3 kW, o wydajności $Q = 3,60 - 15,00 \text{ m}^3/\text{h}$ i wysokości podnoszenia $H = 50 - 210 \text{ m}$ (**lub równoważną**), zawieszoną na głębokości 18,00 m ppt.

służącego do ujmowania wód podziemnych ze studni wierconej nr 1A, o głębokości 70,00 m, wykonanej z rur stalowych $\varnothing$ 355 mm z filtrem siatkowym PVC 125 mm, o długości całkowitej 30,0 m i długości części roboczej 10,0 m, posadowionym na głębokości 65,00 m ppt.

2. pobór wód podziemnych ze studni nr 1A,

a/ w ilości:

$$Q_{\text{max.h.}} = 5,00 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr.d.}} = 70,00 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max.rocne}} = 26.000,00 \text{ m}^3/\text{rok}$$

w ramach zatwierdzonych, decyzją Starosty Leszczyńskiego nr OS.IV.6531.4.2013 z dnia 18.06.2013 roku, zasobów eksploatacyjnych: $Q_e = 5,00 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $Sc = 0,87 \text{ m}$

b/ lokalizacja

dz. ewid. nr 647/4 obręb Krzycko Wielkie

współrzędne geograficzne ujęcia wody:

N - 51° 54' 23,3" - szerokości geograficznej północnej

E - 16° 27' 30,2" - długości geograficznej wschodniej

3. doprowadzanie wód popłucznych po sklarowaniu w odstojniku do ziemi (rowu melioracji szczegółowych R-S₂ w hm 5+45), za pośrednictwem kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie zakładu, w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\max.h.} &= 2,00 \text{ m}^3/\text{h} \\Q_{\text{śr.d.}} &= 0,85 \text{ m}^3/\text{d} \\Q_{\max. \text{roczne}} &= 300,00 \text{ m}^3/\text{rok}\end{aligned}$$

wody popłuczne wprowadzane do kanalizacji deszczowej i dalej do ziemi (rowu R-S₂), nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, a w szczególności w zakresie - **zawiesiny ogólnej - 35 mg/l**

Wnioski i uwagi w sprawie można wnosić pisemnie lub ustnie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Starostwo Powiatowe w Lesznie Pl. Kościuszki 4 pokój nr 2 w terminie **do 2 października września 2013 r.**

Otrzymują :

1. WERNER KENKEL Spółka z o.o. w Krzycku Wielkim
2. UG Włoszakowice
3. Pan Krzysztof Kitowski Pełnomocnik Prezesa KZGW
4. GSW Włoszakowice
5. a/a

Sprawę prowadzi:

Okonek Elżbieta

Wydział Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Leśnictwa Tel. 065 529 68 32