



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A • www.mpwik-leszno.pl • e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl

INW - R / 817 / 2017

Starostwo Powiatowe w Lesznie Punkt Obsługi Klienta				
14. 11. 2017 22509/17				
AB	Nr	zaj.		OS
FN	GN	KT	X	PR
PZQN	WS	PCPR	PINB	ZDP

Leszno, dnia 7 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe w Lesznie
Pl. Kościuszki 4B
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej istniejących budynków należących do Starostwa Powiatowego, na działkach o nr ewid. 1/5, 6/14, 1/10, położonych przy Pl. Kościuszki 4B w Lesznie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informuje, że przyłącze wodociągowe do istniejących budynków należących do Starostwa Powiatowego, na działkach o nr ewid. 1/5, 6/14, 1/10, położonych przy Pl. Kościuszki 4B w Lesznie, można doprowadzić z zaprojektowanej w drodze o nr ewid. 125, wzdłuż budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, sieci wodociągowej PE Ø 110 mm (przewidzianej do realizacji na przełomie listopada/grudnia 2017r.). **Zaznaczamy, że do realizacji przyłącza należy przystąpić po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji przedmiotowej sieci wodociągowej.**

Informujemy również, że w przypadku wymaganej ochrony przeciwpożarowej istniejących obiektów, należy zaprojektować oddzielną instalację przeciwpożarową z oddzielnym opomiarowaniem, zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez MPWiK w Lesznie „Warunkami podłączenia instalacji przeciwpożarowej do sieci wodociągowej”. Zaznaczamy jednocześnie, że zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIV/408/2005 Rady Miejskiej Leszna dnia 29 grudnia 2005r, Inwestor zobowiązany jest do zakupu i montażu wodomierza na cele p.poż., jego legalizacji co 5 lat, a także do podpisania z Działem Obsługi Klienta umowy o zaopatrzenie w wodę na cele ppoż..

Nowoprojektowane przyłącze wodociągowe, należy wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE lub PVC o średnicy min. Ø 63 mm, załączając w projekcie schemat montażowy węzła połączeniowego,
- MPWiK dostarczy kształtkę połączeniową oraz dokona wpięcia do sieci wodociągowej,
- przyłącze należy zakończyć dwoma zestawami wodomierzowymi: osobnym na cele socjalno-bytowe i osobnym na cele ppoż., umieszczonymi w szczelnej studzience wodomierzowej,

konto: Bank Zachodni WBK SA o/LESZNO 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 78.579.296 zł

KRS 0000016985 • NIP 697 001 16 97 • REGON 410021476

SEKRETARIAT 65 529 83 11
POGOTOWIE 994
WOD-KAN

FAKS 65 529 83 71
OBSŁUGA 65 529 83 44
KLIENTA

LABORATORIUM 65 529 83 39
INWESTYCJE 65 529 83 15

usytuowanej nie dalej niż 3 m od granicy posesji. Studzienkę wodomierzową wykonać z materiału zapewniającego jej całkowitą szczelność (beton, tworzywo sztuczne) o średnicy min. DN 1000 mm.

Lokalizację zestawów wodomierzowych należy przedstawić w projekcie,

- do montażu zestawów wodomierzowych, z których każdy składa się z dwóch zaworów/zasuw odcinających, zaworu antyskażeniowego odpowiedniego do kategorii płynu przed którego powrotem wymagane jest zabezpieczenie (zgodnie z PN-EN 1717 2003r) (zainstalowanego bezpośrednio za zaworem odcinającym, po stronie instalacji wewnętrznej) oraz wodomierzy, zastosować gotowe konsole wodomierzowe lub podpory,
- w przypadku zaprojektowania w zestawach wodomierzowych zasuw kołnierzowych, zakotwić należy pierwszą zasuwę przed wodomierzem od strony przyłącza,
- dobrane wodomierze: na cele socjalno-bytowe jak i ppoż., będą wymagały akceptacji MPWiK w Lesznie,
- wodomierz na cele ppoż. należy dobrać tak, aby w przyszłości umożliwić podłączenie nadajnika impulsów (zdalny odczyt),
- wodomierz na cele socjalno-bytowe dostarczony i zamontowany będzie przez MPWiK w Lesznie,
- jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość późniejszej zmiany wodomierzy na inne – zarówno co do typu jak i wielkości wodomierzy. Ewentualna wymiana wodomierzy nie spowoduje zakłóceń w realizacji umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków,
- przyłączy zaprojektować tak, aby strata ciśnienia przy przepływie obliczeniowym, przez przyłączy wraz z zestawami wodomierzowymi (nie licząc strat na samych wodomierzach), nie przekroczyła 0,03 MPa,
- w projekcie należy przedstawić obliczenie wielkości przepływu obliczeniowego oraz strat ciśnienia na przyłączy,
- na przyłączy stosować armaturę klasy Hawle, AVK, Jafar.

Ścieki sanitarne i wody deszczowe z istniejących budynków Starostwa Powiatowego odprowadzane są poprzez istniejącą wewnętrzną instalację kanalizacyjną Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W przypadku podjęcia decyzji o chęci uregulowania również gospodarki ściekowej na terenie Starostwa Powiatowego, konieczne będzie pobudowanie odrębnego przyłącza kanalizacyjnego.

Przyłączy kanalizacyjne można doprowadzić z istniejącej w drodze o nr ewid. 125, wzdłuż budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, sieci kanalizacji ogólnospławnej Ø 150 mm (bet.).

Nowobudowane przyłączy kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- przyłączy kanalizacyjne zaprojektować od sieci kanalizacji ogólnospławnej do pierwszej studzienki na terenie działki, licząc od strony budynku, poprzez którą przepływa cały strumień ścieków oraz wysować przebieg instalacji wewnętrznej do obrysu budynku,
- na każdym załamaniu projektowanego przyłącza oraz na jego końcu należy zamontować studzienkę kanalizacyjną o średnicy wewnętrznej min. 400 mm, wykonaną z materiałów zapewniających jej całkowitą szczelność,
- przyłączy kanalizacyjne wykonać z rur PVC o minimalnej średnicy Ø 160 mm, sztywności obwodowej 8 kN/m² oraz ściance z jednolitego materiału,

K.W.

- przyłączy należy włączyć do istniejącej na końcu sieci studni kanalizacyjnej o rzędnej dna 92,81 m n.p.m.,
- przyłączy układać ze spadkiem min. 2%,
- MPWiK dostarczy kształtkę połączeniową oraz dokona wpięcia do studni kanalizacyjnej.

Jednocześnie informujemy o następujących kwestiach związanych z późniejszym wykonaniem przyłączy:

- o przystąpieniu do prac wykonawczych należy powiadomić Dział Eksploatacji MPWiK w Lesznie,
- przyłącza należy realizować zgodnie z harmonogramem działań przy budowie nowego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego, stanowiącym załącznik do niniejszych warunków technicznych,
- wykonane przyłącza w stanie odkrytym należy zgłosić do Działu Eksploatacji MPWiK w celu dokonania odbioru technicznego, załączając egzemplarz dokumentacji projektowej oraz powykonawczą dokumentację geodezyjną,
- wykonane przyłącza po dokonanych odbiorze technicznym pozostają własnością Inwestora.

Po wybudowaniu nowego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do omawianych budynków Starostwa Powiatowego, należy trwale zlikwidować istniejącą instalację wodociągową i kanalizacyjną doprowadzoną z budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przy projektowaniu i wykonywaniu przyłączy wod-kan. należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „Wytoczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: www.mpwik-leszno.pl – zakładka Usługi i dokumenty.

Powyższe warunki są ważne do 07.11.2019r.

Wydanie warunków technicznych jak wyżej oraz wkreślenie istniejących sieci nie jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu. Dokumentację projektową należy uzgodnić w MPWiK Sp. z o.o w Lesznie ul. Lipowa 76. Po uzgodnieniu, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostanie w naszym Przedsiębiorstwie.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Inwestycji


Lidia Michalczak

Załączniki:

1. Kserokopia mapy sytuacyjnej zaprojektowanej sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 125, wzdłuż Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie.
2. Kserokopia profilu podłużnego sieci wodociągowej.
3. Harmonogram działań przy budowie nowego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.

KW