

Leszno, dnia 27 lipca 2015 r.

OS. II. 6341.27.2015

**Z a w i a d o m i e
o wszczęciu postępowania**

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)

zawiadamiam, że w dniu 14 lipca 2015 r. zostało

w s z c z ę t e

na wniosek pana Łukasza Janiak działającego w imieniu Burmistrza Gminy Osieczna, postępowanie dotyczące udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na przekroczenie cieku rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej (w ramach zadania – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Świerczyna) o następującej lokalizacji i parametrach technicznych:

lokalizacja - Samica Osieczna w km 5 +464 (dz. ew. nr 399 obręb Świerczyna)

pod istniejącym mostem w pasie drogi powiatowej nr 4790P

położenie pod względem geograficznym :

N - 51°54'25,59'' - szerokości geograficznej północnej

E - 16°43'48,95'' - długości geograficznej wschodniej

rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej z rur PE100 RC Dn 110 mm

długość przewiertu – 77,0 m

rzędna cieku w miejscu przekroczenia – 73,30 m n.p.m.

rzędna góry rury PE100 – 71,70 m n.p.m.

zagłębienie górnej krawędzi rury pod dnem cieku 1,60 m

sposób przekroczenia – przewiert horyzontalny, sterowany pod dnem cieku

Wnioski i uwagi w sprawie można wnosić pisemnie lub ustnie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Starostwo Powiatowe w Lesznie Pl. Kościuszki 4 pokój nr 2 w terminie **do 6 sierpnia 2015 r.**

Otrzymują :

1. Pan Łukasz Janiak
2. Gmina Osieczna
3. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie
5. a/a

Sprawę prowadzi:

Okonek Elżbieta

Wydział Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Leśnictwa Tel. 065 529 68 32